

SIMBOLOGIA	
	SUBSTITUIÇÃO 1 LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 70 W BRAÇO MÉDIO (EXIST.), POR 1 LUMINÁRIA LED 150 W, BRAÇO MÉDIO (TROCAR), POSTE EXISTENTE

AS NORMAS E PADRÕES VIGENTES PARA ESTE PROJETO SÃO AS ESPECIFICADAS ABAIXO :

ABNT NBR 5101-2012-ILUMINAÇÃO PÚBLICA;  
ANEEL- RESOLUÇÃO 414 09 DE SETEMBRO DE 2010,  
ANEEL- RESOLUÇÃO 418 23 DE NOVEMBRO DE 2010,  
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DAS GEDs :  
3670, 3646, 3648, 3650, 3667, 3668, 3735.

MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO :  
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DAS GEDs :  
3446.

NOTA:  
FASEAMENTO CONFORME INDICADO NO PROJETO;

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADOS CONFORME PROJETOS FORNECIDOS PELA CPFL

LUMINARIAS A RETIRAR				
QUADRO DE RESUMO DA ILUMINAÇÃO				
QUANT	POTÊNCIA LAMP (W)	POTÊNCIA REATOR (W)	POTÊNCIA CONJUNTO (W)	POTÊNCIA TOTAL
146	70	70	70W	13790 W
POTÊNCIA TOTAL DAS LÂMPADAS A RETIRAR: 13790 W				

LUMINÁRIAS A INSTALAR			
QUADRO DE RESUMO DA ILUMINAÇÃO			
QUANT	POTÊNCIA LAMP (W)	POTÊNCIA CONJUNTO (W)	POTÊNCIA TOTAL
60	150	100	16650 W
86	150	100	16650 W
POTÊNCIA TOTAL DAS LÂMPADAS A INSTALAR: 32130 W			

RUAS BENEFICIADAS	W	UN.
RUA MOCOCA	150	16
RUA GABRIEL SIQUEIRA	150	4
RUA CAROLINA DE SOUZA DIAS	150	15
RUA JOSÃO BROCHI	150	18
RUA JOSÉ MONTANHEIRO	150	13
RUA NECA FRANCO	150	6
RUA SEBASTIÃO OSEIAS	150	19
RUA QUINZINHO PRADO	150	8
RUA RENY NABUCO	150	6
RUA JOAQUIM COSTA FILHO	150	9
RUA LAZARO VICTOR DE SOUZA	150	7
RUA MOACIR MEIRELES	150	4
RUA BERTOLDO CUSTODIO DIAS	150	6
RUA TOMÁS CUSTODIO DIAS	150	6
RUA JOAQUIM CABRAL DE MEDEIROS	150	6
RUA JOAQUIM TEODORO DUTRA	150	3
<b>TOTAL A SER EXECUTADO</b>		<b>146</b>

TIPO DE POSTES	QUANTIDADE
9/2	44
9/4	10
11/2	55
11/4	12
12/2	10
12/4	8
12/6	7



PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
REFERENCIA: REDE DISTRIBUIÇÃO E ILUM. PÚBLICA  
EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
PROPRIEDADE: JARDIM SANTA DEOLINDA (146 LUMINARIAS LED)  
MUNICÍPIO: TAPIRATIBA/SP  
PREFEITURA MUNICIPAL



NOTAS  
1- PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES  
2- MATERIAS DE FABRICANTES CADASTRADOS NA CONCESSIONÁRIA  
3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS LIBERAÇÃO DO PROJETO  
4- A CONSTRUTORA SOLICITARA INSPEÇÃO DOS MATERIAS ANTES DA INSTALAÇÃO

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
CNPJ:48.344.014/0001-59

RESP. TÉCNICO: ENG. PEDRO SERGIO MARTINI JÚNIOR  
CREA SP: 5069750475  
ART:2620240449554

ESCALA: 1:1000 FOLHA: 1 DE 1 DATA: 15/03/2024